

15 JS / 2020

Nr uzg. ....  
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
 Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI  
 Nr I-Nr 8 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, data 10.08.2020

SPRAWDZIŁ

KIEROWNIK

STARSZY SPECJALISTA

*Przek Stangreciuk*

KIEROWNIK

WYDZIAŁU PRZYŁĄCZY

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

*Bożena Paćkowska*

KIEROWNIK

DZIAŁU WARUNKÓW UZGODNIEN

PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

*Gabriela Podbielska*

1) Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy zgłosić w Dziale Obsługi Klienta MPWiK w m.st. Warszawie S.A. przy ul. Starynkiewicza 5 lub ul. Żurawskiego 4 poprzez złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wniosek "Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza" dostępny jest na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

2) **Wodomierz dostarcza i montuje**  
 MPWiK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

3) Połączenie kołnierzowe wykonać na śruby ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

4) Po wybudowaniu nowego przyłącza wodociągowego istniejące połączenie wody należy odciąć i zdemontować pod nadzorem technicznym Inspektora MPWiK S.A.

5) DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD. KAN. NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIE OBJĘTA NINIEJSZYM PROJEKTEM MOŻE BYĆ REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY ZATWIERDZONY PROJEKT

6) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności terenu, przez który przebiega połączenie wodociągowe i kanalizacyjne ujęte w niniejszym projekcie.

7) **Za rozwiązanie techniczne instalacji wod.-kan. na terenie obiektu odpowiada projektant.**

8) **Uzgodnienie ważne 3 lata**